



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

Изх. № ОП-07-...5087/11.10.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснение по условията на обществената поръчка с предмет: „СМР по проект " Ремонт на част от общински път DOB 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово - Телериг"/ - Зимница", Община Крушари", открита с Решение № РД-08-488/30.09.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 180 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № ОП-07-5087/11.10.2019 г. давам следното разяснение:

Въпрос:

В Обявлението т.И.5.-Кратко описание, в Документацията т.2.5.- Кратко описание на предвижданите СМР и в Обяснителната записка на Техническия проект, част Пътна т.1,- Общи положения е записано: „Проекта предвижда строително монтажни работи по ремонт на пътен участък на общински път DOB 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово - Телериг"/ - Зимница" от км 0+000 до км 2+923, с край на пътя при км 3 +050". **В проекта не са включени участъците от км 1+050 до км 1+500 и от км 2+923 до км 3+050".**

Но в подробните ведомости на Проекта:

Ведомост №1 „Земни работи“ са предвидени количества СМР за изпълнение в участък, който не е предмет на обществената поръчка, като тези количества са пренесени в обобщената количествена сметка, която подлежи на остойностяване от участниците.

Километраж	Дължина	Преснем аме на банкети	Насип на банкети	Фрезова не на асф. настилка	Изсичан е и изкореня ване на храсти и	Почиств ане на пътен окоп	Изкърпв ане на асф. настилка
	м1	м3	м3	м2	м2	м3	м2
1+000- 1+500	500.00	165.00	150.00	17.50	160.00	175.00	17.50

Ведомост №2 „Уширения за разминаване“ са предвидени количества СМР за изпълнение в участък, който не е предмет на обществената поръчка, като тези

количества са пренесени в обобщената количествена сметка, която подлежи на остойностяване от участниците.

километраж	Дължина	Ширина	Дебелина	Изкоп за направа на път	Основа от тр. камък	Плътен асф.бетон - 5см	Първичен битумен разлив
	м1	м1	м1	м3	м3	т	м2
1+050 д	35.00	1.50	0.35	21.44	19.60	6.3	52.50
1+370 л	35.00	1.50	0.35	21.44	19.60	6.3	52.50

Моля дайте разяснения относно последващи действия на участниците.

Отговор на въпрос:

В участъка от км. 1+050 до км. 1+500 е положен един пласт плътна асфалтова смес с дебелина 5 см. по линия на „текущо поддържане“ на пътя, като не са изпълнени другите видове работи съставляващи „Основен ремонт“.

С цел хомогенизиране на параметрите на пътя от км. 0+000 до км. 2+923, в ПСД за обекта /ведомости и КС/ съзнателно са предвидени СМР /предложени от проектанта, съгласувано с Възложителя/ попадащи в този участък.

Същите следва да се остойностят, изпълнят и разплатят при евентуалното изпълнение на строежа.

Всички разяснения по документация за участие по настоящата обществена поръчка ще се публикуват в „Профила на купувача“ на Община Крушари

– <http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosiID=145> и стават неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на Община Крушари



Заличено на осн. чл. 2 от
ЗЗЛД